

Утверждено 20 октября 2016 г.

Петров Д. Б. _____

**Состав ремонтного комплекта
котлов ТР-100, ТР-150
котельных Терморобот-100, 150 кВт**

№	Наименование узла	Количество	Срок эксплуатации
1	Шнек водоохлаждаемый	1 шт.	2–3 года
2	Ротационная муфта ¾"	1 шт.	4–5 лет
3	Компенсатор резиновый 1" для шнека	1 шт.	2–3 года
4	Датчик температуры цифровой с проводами	2 шт.	длительный