

Утверждено 20 октября 2016 г.

Петров Д. Б. _____

**Состав ремонтного комплекта
котла ТР-600,
котельной Терморобот-500, Терморобот-600**

№	Наименование узла	Количество	Срок эксплуатации
1	Шнек водоохлаждаемый	1 шт.	2–3 года
2	Ротационная муфта 1"	1 шт.	4–5 лет
3	Компенсатор резиновый 1¼" для шнека	1 шт.	2–3 года
4	Датчик температуры цифровой с проводами	2 шт.	длительный